

**IDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENT**


Departament:	Activitats
Núm. Expedient:	GACT2023000265 (X2023009352)
Assumpte / descripció:	Llicència municipal d'establiments oberts al públic de caràcter permanent no desmuntable
Nom comercial:	MACARELLA MEDITERRANEA CLUB
Adreça:	Carrer Terral, 22 C
Referència cadastral:	5405403CF7650N0001PX 5405404CF7650N0000KZ
Activitat:	CCAE 5630 Establiments de begudes Discoteca: activitat que es realitza en un local que té per objecte oferir al públic un lloc idoni per ballar, mitjançant ambientació musical, i disposa d'una o més pistes per ballar i de servei de bar (Annex I. Apartat a.3. DECRET 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.)
Sol·licitant:	JANDAN 2018 S.L.
NIF/NIE/DNI:	B55720692
Aforament:	1500 persones (Inclou la plantilla)

FETS

- En data 06/06/2023 i registre d'entrada E2023019290, el sol·licitant presenta sol·licitud per Llicència d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries amb la següent documentació:
 - Assumeix de la responsabilitat tècnica de l'execució del projecte signat pel tècnic Josep Maria Ichart Mauri amb número de col·legiat 1223 (Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials del Garraf i l'Alt Penedès) amb data 04/06/2023.

**Ajuntament
del Vendrell**

- Projecte tècnic d'espectacles i activitats recreatives signat pel tècnic Josep Maria Ichart Mauri amb número de col·legiat 1223 (Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials del Garraf i l'Alt Penedès) amb número de visat 2023/01372 i data 06/06/2023.
 - Contracte de pòlissa de responsabilitat civil amb quantia assegurada 1.200.000 € amb número 0742380108022 de l'asseguradora MAPFRE signat amb data 05/06/2023 i rebut de pagament amb data d'operació 06/06/2023.
 - Informe d'instal·lació de limitador acústic a activitat de Discoteca signat pel tècnic Francisco Daniel Lopez Marco i número de col·legiat 5923(Col·legi Oficial de Graduats i Enginyers Tècnics de Telecomunicació de Catalunya) amb data 06/06/2023 i número de visat 1.148/2023.
 - Estudi d'impacte acústic d'un local destinat a Discoteca signat pel tècnic Francisco Daniel Lopez Marco i número de col·legiat 5923(Col·legi Oficial de Graduats i Enginyers Tècnics de Telecomunicació de Catalunya) amb data 06/06/2023 i número de visat 1.147/2023.
2. En data 09/06/2023 i registre d'entrada E2023019706, el sol·licitant aporta Certificat d'acte de comprovació favorable: prevenció i seguretat en cas d'incendi de l'Entitat TÜV SÜD ATISAE amb codi ECI-04 signat per Juan Iganacio Ordax Giménez amb NIF 35073663C i codi d'habilitació 04-0004/2013-1/A i data 09/06/2023.
 3. En data 21/06/2023 la tècnica de mobilitat emet informe amb manca de documentació.
 4. En data 21/06/2023 el tècnic de protecció emet informe amb manca de documentació.
 5. En data 22/06/2023 l'enginyera municipal emet informe amb manca de documentació.
 6. En data 23/06/2023 i número de Decret Alcaldia 1261 es requereix al sol·licitant les esmenes detectades en la revisió de la documentació.
 7. En data 04/07/2023 i registre d'entrada E2023022559, el sol·licitant presenta la següent documentació complementària:
 - Pla d'autoprotecció
 - Estudi d'Avaluació de Mobilitat Generada amb data 06/2023.
 - Annex deficiències Mobilitat signat pel tècnic Jose Luis Bayarri Garcia amb data 03/07/2023.
 - Contracte de pòlissa de responsabilitat civil amb quantia assegurada 1.200.000 € amb número 0742380108022 de l'asseguradora MAPFRE signat amb data 05/06/2023 i rebut de pagament amb data d'operació 06/06/2023.





**Ajuntament
del Vendrell**

- Annex Complementari signat pel tècnic Josep Maria Ichart Mauri amb número de col·legiat 1223 (Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials del Garraf i l'Alt Penedès) amb data 04/07/2023.
8. En data 04/07/2023 i registre d'entrada E2023022570, el sol·licitant presenta sol·licitud la següent documentació complementaria:
- Annex Complementari ambiental signat pel tècnic Josep Maria Ichart Mauri amb número de col·legiat 1223 (Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials del Garraf i l'Alt Penedès) amb data 07/07/2023.
9. En data 12/07/2023 es trasllada documentació al Consell Comarcal del Baix Penedès sol·licitant informe ambiental.
10. En data 13/07/2023 la tècnica de mobilitat emet informe favorable.
11. En data 31/07/2023 el tècnic de protecció civil emet informe favorable..

NORMATIVA APLICABLE

- Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
- Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
- Decret 112/2010, de 31 d'agost pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.
- Decret 179/1995, de 13 de juny, on s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
- Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, el decret 176/2009 de 10 de novembre que desenvolupa la Llei 16/2002.
- DECRET 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos.
- Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.
- DECRET 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.
- Real Decreto 9/2005, de 14 de gener, pel qual s'estableix la relació d'activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per la declaració de sòls contaminats.
- Reglament de l'ús i els abocaments d'aigües residuals al sistema públic de sanejament del Consell Comarcal del Baix Penedès

**Ajuntament
del Vendrell**

FONAMENTS DE DRET

Activitat sol·licitada

Les activitats que es pretenen desenvolupar dins del local i objecte de la llicència es:

Discoteca (CCAE 5630 Establiments de begudes): activitat que es realitza en un local que té per objecte oferir al públic un lloc idoni per ballar, mitjançant ambientació musical, i disposa d'una o més pistes per ballar i de servei de bar (Annex I. Apartat a.3. DECRET 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.)

Classificació de l'activitat

La Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, l'activitat que ens ocupa està sotmesa a la regulació administrativa sectorial d'aquesta llei i en concret d'acord amb els articles 95 del Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives i atinent a l'aforament previst en la documentació tècnica de 1500 persones, aquesta activitat queda subjecta, pel que fa a l'aplicació d'aquest Reglament, al règim de llicència municipal.

Seguretat contra incendis

L'establiment és d'ús de pública concurrència amb una superfície superior a 500 m² o un aforament de més de 500 persones, per tant, es troba inclosa en l'annex 1 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

El Departament de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya ha emès informe favorable condicionat amb data 28/06/2022.

Certificat d'acte de comprovació favorable: prevenció i seguretat en cas d'incendi de l'Entitat TÜV SÜD ATISAE amb codi ECI-04 signat per Juan Ignacio Ordax Gimènez amb NIF 35073663C i codi d'habilitació 04-0004/2013-1/A i data 09/06/2023.



**Ajuntament
del Vendrell****Emissions generades****Aigües Residuals**

L'activitat proposada no té procés industrial.

L'abocament que es produirà serà assimilable a domèstic.

Element	Persones	Dies	Usos	L/descàrrega	Dia		Any	
					Litres	m ³	Litres	m ³
Dutxa	1200	90	1	6	7200	7,2	648000	648
Inodor	1200	90	1	2	2400	2,4	216000	216
TOTAL					9600	9,6		864

Tenint en compte que l'activitat treballarà 3 dies/setmanals, 90 dies oberts a l'any, s'estima un cabal d'abocament de 0,340 m³/dia i 864 m³/any.

Les aigües residuals aniran destinades a l'EDAR de La Riera de La Bisbal.

En data 14/03/2022 el CCBP, mitjançant mail, afirma que caldrà mantenir la fosa sèptica actual com a sistema d'evacuació d'aigües residuals generades per l'establiment. Ja que la xarxa municipal més propera és a 134 m de distància.

D'acord amb l'article 11 del Reglament de l'ús i els abocaments d'aigües residuals al sistema públic de sanejament del Consell Comarcal del Baix Penedès (derogat en data 16/01/2023).

Emissions a l'atmosfera

No té focus d'emissió a l'atmosfera

Producció i gestió de residus

Segons la documentació presentada, les quantitats i tipologia de residus generats per l'establiment són:

TIPUS DE RESIDU	PRODUCCIÓ (kg/any)	CODI	TRACTAMENT

**Ajuntament
del Vendrell**

Paper i cartró	0,5 T	R305 R306	Gestió externa: CATALANA DE RESIDUS, SLU
Vidre	0,1 T	R503 R504 R505	

L'activitat té contractada una empresa de gestió de residus i cada vegada que els recipients estan plens ho retiren.

Contaminació lumínica

D'acord amb la normativa (mapa capacitat lumínica) la zona on es planteja l'activitat és:

Zona E3: Protecció moderada.

Per la zona E3 haurà de complir amb els següents requeriments d'acord amb el Decret 190/2015.

Article 12. Característiques de les instal·lacions d'il·luminació exterior (Decret 190/2015).

<input checked="" type="checkbox"/>	1. Enllumenat exterior específic	4 projectors asimètrics tipus LED (façana frontal i lateral de l'edifici de la discoteca). Aparcament; columnes projectors d'il·luminació tipus vertical, enfocat per sota de l'horitzontal.
<input type="checkbox"/>	2. Enllumenat exterior viari i per a vianants	
<input type="checkbox"/>	3. Enllumenat exterior industrial	
<input type="checkbox"/>	4. Enllumenat exterior esportiu	
<input type="checkbox"/>	5. Enllumenat exterior de seguretat	
<input type="checkbox"/>	6. Enllumenat exterior de de senyalització d'aerogeneradors	
<input type="checkbox"/>	7. Enllumenat exterior comercial i publicitari	
<input type="checkbox"/>	8. Enllumenat exterior esporàdic	

Contaminació del sòl

L'activitat proposada no contempla cap dels paràmetres que condicioni a que sigui potencialment contaminant d'acord amb el RD 9/2005 i l'ordre PRA/1080/2017.

Per tant, l'activitat proposada no és potencialment contaminant.

Sorolls i vibracions

D'acord amb el mapa de capacitat acústica del Vendrell, la zona on està ubicada l'activitat, l'activitat llinda amb la zona B1: Coexistència de sòl d'ús residencial amb

**Ajuntament
del Vendrell**

activitats i/o infraestructures de transport existents, i amb la zona de sensibilitat acústica alta, A4: Predomini del sòl d'ús residencial.

Cal preveure actuació per reduir l'impacte que es descriuen en l'apartat de les Conclusions: C.- ASPECTES RELACIONATS AMB LA PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

Requisits Espectacles públics i recreatives

(DECRET 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives)

De caràcter general	
Art. 32. Informe urbanístic municipal <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No escau	Amb data 02/05/2023 es va atorgar l'ús i obres provisionals de discoteca a l'aire lliure al c/ Terral número 22C per Junta d Govern Local (Expedient 2021GURB000340)
Art. 33. Compatibilitat acústica <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No escau	
Art. 34. Previsions acústiques especials <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No escau	Informe d'instal·lació de limitador acústic a activitat de Discoteca signat pel tècnic Francisco Daniel Lopez Marco i número de col·legiat 5923(Col·legi Oficial de Graduats i Enginyers Tècnics de Telecomunicació de Catalunya) amb data 06/06/2023 i número de visat 1.148/2023.
Art. 35. Sufficiència dels accessos i dels serveis de mobilitat <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No escau	Apartat del 8 subapartat Sufficiència d'accessos i del serveis de mobilitat del Projecte tècnic d'espectacles i activitats recreatives signat pel tècnic Josep Maria Ichart Mauri amb número de col·legiat 1223 (Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials del Garraf i l'Alt Penedès) amb número de visat 2023/01372 i data 06/06/2023. El Departament competent es pronunciarà en el seu informe
Art. 36. Requisits constructius / accessibilitat <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No escau	Amb data 02/05/2023 es va atorgar l'ús i obres provisionals de discoteca a l'aire lliure al c/ Terral número 22C per Junta d Govern Local (Expedient 2021GURB000340)
Art. 37. Prevenció i seguretat d'incendis <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No escau	El Departament de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya ha emès informe favorable condicionat amb data 28/06/2022. Certificat d'acte de comprovació favorable: prevenció i seguretat en cas d'incendi de l'Entitat TÜV SÜD ATISAE amb codi ECI-04 signat per Juan Ignacio Ordax Giménez amb NIF 35073663C i codi d'habilitació 04-0004/2013-1/A i data 09/06/2023.
Art. 38. Ocupació via pública <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No escau	<input checked="" type="checkbox"/> a) Les taquilles de venda d'entrades han d'estar integrades en el recinte on es desenvolupa l'activitat recreativa o l'espectacle públic. <input checked="" type="checkbox"/> b) El control d'entrada, si n'hi ha, s'ha de fer sense ocupar la via pública, de manera que les cues que pugui provocar no produeixin molèsties al trànsit ni als i les vianants.

**Ajuntament
del Vendrell**

	<input checked="" type="checkbox"/> c) Les persones titulars d'establiments on es realitzen activitats recreatives musicals i els d'espectacles públics amb un aforament autoritzat superior a les 150 persones han d'adoptar les mesures adients per prevenir l'aglomeració de persones a la via pública.
Art. 39. Estructures permanents no desmuntables <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> No escau	
Art. 40. Establiments activitats musicals <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No escau	No es poden instal·lar: a) En soterranis d'edificis entre mitgeres que no compleixin les restriccions previstes al Codi tècnic de l'edificació. b) En contigüitat amb habitatges o amb solars qualificats per a l'ús residencial, llevat dels bars musicals i dels restaurants musicals, tret del que disposin els plans d'ordenació urbanística municipal. c) En contigüitat a centres docents, equipaments sanitaris o assistencials o edificis seus d'institucions públiques, ni a solars destinats per l'ordenament urbanístic a aquests tipus d'equipaments. Les prescripcions de contigüitat establertes a l'apartat anterior també s'apliquen als espectacles públics i les activitats recreatives extraordinàries quan els equipaments estan ocupats en el seu horari de serveis.
Art. 41. Establiments de naturalesa sexual <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No escau	

Mesures per la protecció de la seguretat i de salut	
Art. 42. Memòria de seguretat <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No escau	El Departament competent es pronunciarà en el seu informe
Art.43 Personal de vigilància <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No escau	Personal de vigilància: Normativa:2 Projecte: 3 (Apartat del 8 subapartat Vigilants de seguretat privada del Projecte tècnic d'espectacles i activitats recreatives signat pel tècnic Josep Maria Ichart Mauri amb número de col·legiat 1223 (Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials del Garraf i l'Alt Penedès) amb número de visat 2023/01372 i data 06/06/2023



**Ajuntament
del Vendrell**

<p>Art. 46.2. Pla d'autoprotecció. Els establiments oberts al públic amb un aforament autoritzat comprès entre 500 i 2.000 persones han de fer un pla d'autoprotecció, el contingut mínim del qual és el previst a la normativa específica abans esmentada reguladora dels plans d'autoprotecció.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No escau</p>	<p>El Departament competent es pronunciarà en el seu informe.</p>
<p>Art.47. Condicions d'higiene i seguretat.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No escau</p>	<p>Serveis higiènics#:</p> <p><input type="checkbox"/> Fins a 50 persones d'aforament autoritzat: 1 lavabo i 2 cabines.</p> <p><input type="checkbox"/> Entre 51 i 150 persones d'aforament autoritzat: 2 lavabos i 4 cabines.</p> <p><input type="checkbox"/> Entre 151 i 300 persones d'aforament autoritzat: 2 lavabos i 6 cabines.</p> <p><input type="checkbox"/> Entre 301 i 500 persones d'aforament autoritzat: 4 lavabos i 8 cabines.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Més de 500 persones d'aforament autoritzat: 4 lavabos i 12 cabines, i el mateix per a cada fracció de 500 persones més d'aforament autoritzat</p> <p>Normativa: 8 lavabos ; 24 cabines</p> <p>Projecte: 17 lavabos; 24 cabines</p>
<p>Art.48. Dispositius d'assistència sanitària.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No escau .</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Infermeria amb instal·lacions, materials i equips adequats per prestar els primers auxilis en cas d'accident, malaltia o crisi sobtada (Aforament > 1000 persones).</p> <p>(Apartat del 8 subapartat Dispositius d'assistència sanitària del Projecte tècnic d'espectacles i activitats recreatives signat pel tècnic Josep Maria Ichart Mauri amb número de col·legiat 1223 (Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials del Garraf i l'Alt Penedès) amb número de visat 2023/01372 i data 06/06/2023</p> <p><input type="checkbox"/> Farmaciola (Aforament inferior).</p>
<p>Art. 57 i 58. Personal de control d'accés</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No escau .</p>	<p>Normativa: 4</p> <p>Projecte: 4 (Apartat del 8 subapartat Personal de control d'accés del Projecte tècnic d'espectacles i activitats recreatives signat pel tècnic Josep Maria Ichart Mauri amb número de col·legiat 1223 (Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials del Garraf i l'Alt Penedès)</p>

Article 47.3. del DECRET 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives: En el cas d'espectacles o d'activitats recreatives que se celebren a fora d'establiments dotats d'aquests equipaments, s'han d'instal·lar cabines dotades de vàter i lavabo, en una proporció mínima d'una cabina per a cada 150 persones, i una més per cada 150 persones d'aforament autoritzat. S'ha d'acreditar documentalment la instal·lació dels equipaments esmentats.

Placa Vella, 1 CP 43700 El Vendrell Tel. 977 16 64 00 Fax 977 66 11 79 A/e ajuntament@elvendrell.net www.elvendrell.cat



**Ajuntament
del Vendrell**

	amb número de visat 2023/01372 i data 06/06/2023
Art.68. Control d'aforament amb sistema automàtic obligatori <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No escau	Apartat del 8 subapartat Obligació de comptar amb sistema automàtic de control d'aforament del Projecte tècnic d'espectacles i activitats recreatives signat pel tècnic Josep Maria Ichart Mauri amb número de col·legiat 1223 (Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials del Garraf i l'Alt Penedès) amb número de visat 2023/01372 i data 06/06/2023
Art. 80. Pòlissa de responsabilitat civil#. <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No escau	<u>Normativa:</u> 1.200.000 € de capital assegurat. <u>Contractat:</u> Contracte de pòlissa de responsabilitat civil amb quantia assegurada 1.200.000 € amb número 0742380108022 de l'asseguradora MAPFRE signat amb data 05/06/2023 i rebut de pagament amb data d'operació 06/06/2023.

Accessibilitat (DB SUA)

- Serveis higièncs accessibles per donar compliment a l'apartat 1.2.6.1. de DB SUA-9 del CTE. Número: 3

El servei higiènic accessible per cada 10 unitats o fraccions d'inodors instal·lats, podent ser d'ús compartit, per donar compliment a l'apartat 1.2.6.1. i l'annex A de DB SUA-9 del CTE:

- Haurà de disposar d'un espai pel gir de diàmetre 1,50 lliure d'obstacles.
- Haurà de d'un espai de transferència lateral a ambdós costats del inodor d'amplada ≥ 80 cm i ≥ 75 cm de fons fins al costat frontal de l'inodor.
- Davant de la porta d'accés al servei higiènic accessibles hi haurà un espai horitzontal lliure de l'escombrada de les fulles de 1,20 m de

Article 80 del DECRET 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives:

Aforament autoritzat	Fins a 100 persones	Fins a 150 persones	Fins a 300 persones	Fins a 500 persones	Fins a 1.000 persones	Fins a 1.500 persones	Fins a 2.500 persones	Fins a 5.000 persones
Capital assegurat	300.000 €	400.000 €	600.000 €	750.000 €	900.000 €	1.200.000 €	1.600.000 €	2.000.000 €

Placa Vella, 1 CP 43700 El Vendrell Tel. 977 16 64 00 Fax 977 66 11 79 A/e ajuntament@elvendrell.net www.elvendrell.cat



Ajuntament
del Vendrell

diàmetre (Annex A del DB SUA-1 del CTE)

- Vestuaris accessibles per donar compliment al DB SUA-9 del CTE.
- Davant la porta del vestíbul d'accés als serveis higiènics accessibles hi haurà un espai horitzontal lliure de l'escombrada de les fulles de 1,20 m de diàmetre (Annex A del DB SUA-1 del CTE)
- L'entrada principal a l'establiment serà totalment accessible des de la via pública per a persones que transiten amb cadires de rodes (Apartat 2 del DB SUA-1 del CTE).
La rampa tindran una pendent del 10 % quan la seva longitud sigui menor que 3 m, del 8 % quan la seva longitud sigui menor que 6 m i del 6 % en la resta de casos (DB SUA-4.3.1. del CTE).
- La zona d'ús públic de l'establiment haurà de ser totalment accessible per persones que presenten discapacitat física, i que haurà d'estar comunicada amb l'entrada principal accessible (apartat 1.1.3.2. del SUA-9 del CTE).

CONCLUSIONS

L'enginyera municipal revisa la documentació que consta a l'expedient, a la vista dels fets exposats i consultada la documentació de l'expedient per l'exercici de l'activitat, s'informa de que per tal de que sigui efectiva la llicència municipal d'activitat recreativa musical de discoteca, caldrà aportar la documentació sol·licitada en les següents condicions, entenent que aquest informe i la documentació a presentar s'incorporarà a la proposta de llicència municipal de l'activitat juntament amb els preceptius informes sectorials (sanitat, seguretat, protecció civil, mobilitat, etc.) que es pronunciaran els departaments competents.

És tot quan es pot informar per aquests serveis tècnics, salvant millor opinió fonamentada, no obstant, l'òrgan competent adoptarà l'acord que estimi més adient.

Condicions:

Placa Vella, 1 Tel. 977 16 64 00 A/e ajuntament@elvendrell.net
CP 43700 El Vendrell Fax 977 66 11 79 www.elvendrell.cat



A.- ASPECTES GENERALS

1.- Caldrà presentar una certificació tècnica, juntament amb EL PROJECTE REFÒS I ELS PLÀNOLS ACTUALITZATS DEL LOCAL, que hauran d'estar signats per un tècnic competent i visats, si s'escau, pel col·legi oficial i La certificació s'ha de referir, com a mínim, als aspectes següents:

- Que les instal·lacions i l'activitat s'ajusten als plànols i projecte tècnic i a l'annex presentats davant l'ajuntament.
- Que s'han senyalitzat tots els mitjans de protecció contra incendis i els recorreguts d'evacuació.
- Que les instal·lacions i l'activitat compleixen tots els requisits ambientals exigibles d'acord amb la legislació aplicable.
- Que s'han efectuat els mesuraments, les anàlisis i les comprovacions necessàries per verificar el compliment dels nivells d'emissió i altres normes i prescripcions tècniques d'obligat compliment, tant en matèria de medi ambient com de protecció a la salut, obtenint uns resultats favorables, d'acord amb la normativa vigent.
- Que s'han comprovat i verificat el funcionament de totes les mesures de protecció contra incendis existents a l'activitat (Extintors, llums d'emergència, centraleta, polsadors, BIE's, detectors, etc.), obtenint uns resultats favorables d'acord amb la normativa vigent en aquesta matèria.
- Que un cop realitzat el reconeixement tècnic de l'activitat, les condicions de seguretat referides a la limitació de la propagació exterior i interior d'incendis i l'evacuació dels ocupants, aquests son suficients i es compleix amb la normativa vigent.
- Que el local compleix amb les exigències establertes, pel que fa a l'estabilitat davant el foc de l'estructura, resistència al foc dels elements constructius i dels materials de revestiment, d'acord amb el CTE.
- Que el local compleix amb la llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica i el decret 176/2009 de 10 de novembre que desenvolupa la llei 16/2002.
- Que el local compleix amb Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn i el decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.

2.- Caldrà adjuntar a la certificació tècnica la següent documentació:

**Ajuntament
del Vendrell**

- Certificats d'homologació de les portes tallafocs instal·lades i de tots els equips i sistemes de protecció contra incendis instal·lats, en cas que n'hi hagi.
- Justificació conforme totes les instal·lacions de protecció contra incendis disposen de contracte de manteniment.
- D'acord amb l'art 11 del Real Decret 513/2017, de 22 de maig, caldrà adjuntar la documentació que acrediti que l'empresa instal·ladora dels equips de protecció contra incendis està inscrita el RECI (Registre d'empreses contra incendis), així mateix caldrà presentar el certificat emès per l'empresa instal·ladora conforme ha instal·lat els equips i sistemes de protecció contra incendis detallats en el projecte tècnic.
- Justificació conforme totes les instal·lacions de protecció contra incendis disposen d'un contracte de manteniment, en compliment de l'apèndix 2 del Real Decret 513/2017, de 22 de maig, pel que s'aprova el reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis.
- Certificat tècnic acreditatiu conforme les BIE'S instal·lades al local es garanteix el cabal, pressió dinàmica i reserva d'aigua suficient als equips de protecció contra incendis del local, d'acord amb el que fixa el vigent reglament de protecció contra incendis i/o qualsevol normativa en aquesta matèria.
- Documents acreditatius dels materials de revestiment del local conforme es justifica i es garanteix la reacció al foc mínima que s'exigeix d'acord amb la normativa vigent.
- Registre instal·lacions Tècniques de Seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) d'Instal·lacions de Protecció Contra Incendis.
- Documents acreditatius de legalització de la instal·lació elèctrica, climatització així com qualsevol instal·lació del local subjecte a legalització davant dels Serveis Territorials d'Indústria de la Generalitat de Catalunya.

3.- En cas que existeixi quelcom estructura metàl·lica portant, caldrà presentar les certificacions i homologacions dels materials i productes de revestiment (plaques, morters, pintures, etc.) utilitzats per a justificar la millora del grau d'estabilitat al foc de l'estructura d'acer de l'edifici. El producte ha de disposar de la certificació oficial vigent emesa per un laboratori reconegut pel Ministeri de Foment (LGAI, LICOF). Per altre costat caldrà presentar un certificat signat per un tècnic competent i visat, si s'escau, conforme:

- Que el producte de revestiment utilitzat es(descripció del producte aplicat).
- Que el procés seguit en l'aplicació del producte així com els gruixos donats són correctes i es corresponen amb les indicacions definides pel fabricant.
- Que el recobriment practicat a l'estructura és suficient i s'ha assolit una (EI-) ó (REI-) ó (R-), d'acord amb les exigències establertes en el CTE.

4. D'acord amb el decret 82/2010, de 29 de juny, 1uan en l'activitat es produeix alguna modificació substancial (innovació o modificació que comporta canvis en el risc, en l'estructura o en l'operativitat), cal revisar el pla d'autoprotecció. El pla d'autoprotecció ha de ser revisat:

Placa Vella, 1
CP 43700 El VendrellTel. 977 16 64 00
Fax 977 66 11 79A/e ajuntament@elvendrell.net
www.elvendrell.cat



**Ajuntament
del Vendrell**

- Sempre que hi hagi una modificació substancial.
- En el termini màxim de 4 anys des de la seva homologació.

D'altra banda, cal actualitzar el pla d'autoprotecció sempre que els canvis que motiven l'actualització responguin a una modificació no substancial de l'activitat de què es tracti.

B.- ASPECTES RELACIONATS AMB L'ACTIVITAT RECREATIVA

D'acord amb l'annex I del catàleg d'espectacles públics, activitats recreatives i dels establiments i espais oberts a públic del decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives defineix:

Discoteca: activitat que es realitza en un local que té per objecte oferir al públic un lloc idoni per ballar, mitjançant ambientació musical, i disposa d'una o més pistes per ballar i de servei de bar.

1.- CONTROLS DE L'ACTIVITAT

Tal i com assenyala l'art 130 i 132 del decret 112/2010, l'activitat queda sotmesa a un control inicial i a controls periòdics cada 4 anys. Seran objecte de control totes les determinacions fixades a la llicència i en tot cas les indicades a l'art 135 del decret 112/2010. Tant el control inicial com els controls periòdics posteriors es realitzaran per entitats d'inspecció i control col·laboradores de l'administració, acreditades per la Generalitat de Catalunya.

Control inicial:

Es realitza un cop atorgada l'autorització o llicència, i finalitzades les instal·lacions, en la fase de posada en marxa de l'establiment, amb la finalitat de verificar l'adequació de les instal·lacions al projecte autoritzat.

L'acta de control inicial, que verifica el compliment de les condicions de l'autorització o llicència, ha de ser presentada a l'administració competent en el termini màxim d'un mes a comptar de l'acabament del control i l'habilita per a l'exercici de l'activitat.

L'acta i l'informe de control s'han d'incorporar a la documentació de l'establiment.

Controls periòdics:

Els controls periòdics s'han d'efectuar cada quatre anys. Aquest termini es computa des de la data de l'atorgament de la llicència, de l'autorització o de la comunicació



**Ajuntament
del Vendrell**

prèvia davant l'Administració o des de la darrera acta de control. L'acta de control s'ha d'aixecar abans que finalitzi aquest termini.

Un cop rebudes les actes de control i, si s'escau, els resultats de les anàlisis, els informes de control i les valoracions dels mateixos, i dins el termini establert, l'òrgan competent per atorgar la llicència o autorització o rebre la comunicació prèvia pot determinar el següent:

- a) Assabentar-se del control efectuat i del funcionament normal i adequat de l'establiment, si les actuacions i, si s'escau, els informes de control així ho acrediten.
- b) Posar de manifest els incompliments de la llicència, autorització o comunicació prèvia, o de la normativa aplicable, i instar la persona titular de l'establiment a corregir-los.

2.- VIGILANTS DE L'ACTIVITAT

En compliment de l'article 43 del decret 112/2010, el local disposarà dels següents vigilants de seguretat privada:

- D'una persona vigilant de seguretat privada a partir de 501 persones d'aforament autoritzat.
- De dues persones vigilants de seguretat privada a partir de 1.001 persones d'aforament autoritzat.
- I, en endavant, d'una persona vigilant de seguretat privada més per cada 1.000 persones d'aforament autoritzat.

Per tant, amb una ocupació total del local de 1500 persones, l'establiment disposarà, com a mínim de 2 persones vigilant de seguretat privada, amb les funcions i requisits determinades a l'art 44 del decret 112/2010.

Caldrà presentar la documentació acreditativa conforme el titular de l'establiment disposa de la contractació d'aquest serveis amb una empresa degudament inscrita i autoritzada d'acord amb els requisits establerts a la seva normativa específica. El personal de l'establiment, inclòs el de control d'accés, no pot assumir les funcions pròpies del vigilant de seguretat privada.

3.- DISPOSITIUS D'ASSISTÈNCIA SANITARIA.

D'acord amb l'art 48 del decret 112/2010 i per una ocupació màxima de 1500 persones, el local disposarà d'una infermeria amb instal·lacions, materials i equips adequats per prestar els primers auxilis en cas d'accident, malaltia o crisi sobtada.



**Ajuntament
del Vendrell**

4.- CONSUMICIÓ DE BEGUES I ALIMENTS.

Les persones titulars d'establiments públics o les persones organitzadores d'espectacles públics i activitats musicals i d'exhibició tenen dret a explotar la comercialització de begudes i aliments en el respectiu establiment, espectacle o activitat. En tot cas, han d'adoptar les mesures necessàries per assegurar que la comercialització, el lliurament i el consum d'aliments i begudes es facin sense perjudicar el gaudi de l'espectacle o de l'activitat.

Les persones titulars o les persones organitzadores, mitjançant l'exercici del dret d'admissió, d'acord amb les prescripcions d'aquest Reglament, poden prohibir al públic que introdueixi aliments o begudes adquirits fora dels respectius establiments o espais oberts al públic.

5.- CONDICIONS D'ACCÉS.

Les condicions d'accés sobre les quals es pot basar l'exercici del dret d'admissió han de ser concretes i objectives i en cap cas no poden ser arbitràries ni improcedents, ni basar-se en criteris discriminatoris que puguin produir indefensió a les persones usuàries o consumidores. Tampoc poden ser contràries als costums vigents a la societat. Aquestes condicions s'han de fer constar en un rètol o placa amb les característiques que es determinen a l'annex IV d'aquest Reglament.

La persona titular de l'establiment obert al públic o la persona organitzadora de l'espectacle públic o de l'activitat recreativa ha de trametre una còpia del rètol indicat a l'apartat anterior al servei territorial competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives corresponent, el qual li pot requerir la modificació del rètol si considera que no compleix els límits i requisits legalment establerts. En aquest cas, la persona titular o la persona organitzadora ha de comunicar de nou el rètol a l'administració competent un cop l'hagi corregit. El full on consten les condicions d'accés, en virtut de les quals es pot exercir el dret d'admissió, ha d'estar degudament segellat per l'Administració i ha de romandre obligatòriament a l'establiment o lloc on es desenvolupi l'espectacle públic o l'activitat recreativa. El rètol on consten les condicions ha d'estar col·locat en un lloc visible a la zona d'accés de l'establiment.

6.- LIMITACIONS GENERALS D'ACCÉS.

1. Les persones titulars dels establiments oberts al públic, les organitzadores dels espectacles públics i de les activitats recreatives, o els responsables designats per aquestes, resten obligades a impedir-hi l'accés a:

Placa Vella, 1 Tel. 977 16 64 00 A/e ajuntament@elvendrell.net
CP 43700 El Vendrell Fax 977 66 11 79 www.elvendrell.cat

**Ajuntament
del Vendrell**

a) Les persones que vulguin accedir-hi un cop superat l'aforament màxim autoritzat establert a la llicència.

b) Les persones que manifestin actituds violentes o que incitin públicament a l'odi, la violència o la discriminació per motius de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra condició o circumstància social o personal, i, en especial, a les que es comportin de manera agressiva o provoquin aldarulls a l'exterior o a l'entrada, a les que portin armes o objectes susceptibles de ser utilitzats com a tals i a les que portin robes, objectes o símbols que incitin a la violència o suposin apologia d'activitats contràries als drets fonamentals reconeguts a la Constitució.

c) Les persones que mostrin símptomes d'embraguesa o que estiguin consumint drogues o substàncies estupefaents o mostrin símptomes d'haver-ne consumit.

d) Les persones que no compleixin les condicions d'edat mínima requerida, d'acord amb el que preveu l'article següent.

2. Si alguna persona es troba dins de l'establiment obert al públic o al lloc on es realitza l'espectacle públic o l'activitat recreativa en les condicions a què es refereixen els paràgrafs anteriors d'aquest article, la persona titular, organitzadora o responsable ha d'expulsar-la, per a la qual cosa pot requerir l'assistència de la policia de Catalunya.

3. Les persones menors de 16 anys tenen prohibida l'entrada a l'establiment, excepte quan es realitzin actuacions en directe i vagin acompanyades de progenitors o tutors. En aquest cas, en acabar l'actuació les persones menors d'edat no poden romandre a l'establiment.

4.- En l'exercici del dret d'admissió no s'ha de permetre l'accés a l'establiment de les persones que no compleixin les condicions establertes en el rètol, i s'ha d'impedir l'accés de les persones que es trobin en alguna de les situacions previstes pels articles anteriors.

7.- PERSONAL DE CONTROL D'ACCÉS.

1. S'entén per personal de control d'accés la persona o persones que exerceixen les funcions d'admissió i control d'accés del públic a l'interior de determinats establiments o espais oberts al públic d'espectacles públics o activitats recreatives, i que es troben sota la dependència contractual de la persona titular o organitzadora d'aquestes activitats.

2. La dependència i responsabilitat del personal de control d'accés amb la persona titular o l'organitzadora de les citades activitats hi és durant tot el desenvolupament de l'espectacle públic o activitat recreativa, amb independència de les relacions contractuals que el personal de control d'accés pugui tenir amb aquelles persones, ja



**Ajuntament
del Vendrell**

sigui perquè s'hagin contractat directament o per mitjà d'una empresa proveïdora d'aquests serveis.

Tenen l'obligació de disposar de personal de control d'accés amb les funcions i requisits regulats en aquesta secció els establiments i espais oberts al públic, espectacles i activitats recreatives musicals, a partir de 1.001 persones d'aforament màxim autoritzat: 4 persones, com a mínim es disposarà, com a mínim de 4 persones de control d'accés.

El personal de control d'accés ha d'estar identificat portant de manera visible un distintiu amb la llegenda "Personal de control d'accés" en el qual han de constar les dades que s'especifiquen a l'article relatiu a l'habilitació segons l'art 63 del decret 112/2010.

En cap cas el personal de control d'accés pot assumir o exercir les funcions pròpies dels vigilants de seguretat privada.

Durant les inspeccions, el personal de control ha de mostrar el carnet quan li sigui requerit.

Les funcions específiques del personal de control d'accés són les següents:

- a) No permetre l'accés a les persones que no compleixin les condicions establertes per la persona titular de l'establiment o la persona organitzadora, en exercici del dret d'admissió.
- b) Impedir l'accés a l'interior del local a les persones que es troben en algun dels supòsits de limitació general d'accés.
- c) Fer complir la normativa sobre limitació de l'entrada de les persones menors i, a aquests efectes, comprovar l'edat de les persones que hi pretenguin accedir, mitjançant l'exhibició dels documents oficials d'identitat.
- d) Controlar que en cap moment l'afluència de públic superi l'aforament màxim autoritzat i, en conseqüència, no permetre l'entrada de més públic.
- e) Prohibir l'accés del públic a partir de l'hora límit de tancament o, si s'escau, un cop iniciat l'espectacle o activitat, d'acord amb les seves condicions específiques.
- f) Informar immediatament els vigilants de seguretat privada de les alteracions de l'ordre que es produeixin en els accessos, sense perjudici de les actuacions que puguin dur a terme per vetllar per la integritat física de les persones i els béns, quan la urgència ho requereixi. Si no hi ha vigilants de seguretat privada, han d'informar directament la policia de Catalunya d'aquestes alteracions.
- g) En cas necessari, auxiliar les persones que requereixin assistència sanitària i trucar al telèfon d'emergències corresponent.



h) Permetre i facilitar les inspeccions o els controls reglamentaris a les persones que realitzin aquestes funcions.

8.- CONTROL D'AFORAMENT.

L'establiment informarà, mitjançant cartells fàcilment visibles a totes les seves entrades, que l'ocupació total màxima del local és de 1500 persones i que correspon a la suma del personal mes l'aforament del públic del local.

La persona organitzadora o titular d'un establiment obert al públic, o organitzadora d'un espectacle públic o activitat recreativa, ha de designar un o una responsable del control de l'ocupació total màxima del local, que ha d'evitar que en cap moment es superin les 1500 persones d'ocupació màxima autoritzat, i que ha d'estar en condicions de proporcionar en qualsevol moment informació als i a les agents de la policia de Catalunya sobre el nombre de persones que es troben a l'establiment.

D'acord amb l'art 69 del decret 112/2010, tenen l'obligació de comptar amb sistema automàtic de control d'aforament els establiments d'espectacles musicals o d'activitats recreatives musicals a partir de 501 persones d'aforament autoritzat. Per tant, el local ha de disposar d'aquest sistema. El sistema s'ha de compondre dels elements i oferir les prestacions previstes a l'annex III del Decret.

Cal aportar el butlletí d'instal·lació d'aquest sistema emplenat i signat pel responsable de l'empresa instal·ladora i ha de complir un protocol definit des del departament competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives.

9.- HORARIS DE FUNCIONAMENT.

Els horaris de tancament dels locals dels espectacles públics i activitats recreatives venen regulats per l'ordre INT/358/2011 de 19 de desembre.

Discoteca: l'horari d'obertura és a partir de les 17.00 hores i l'horari màxim de tancament és fins a les 5.00 hores. Aquest horari de tancament es pot perllongar per un període d'una hora la nit del divendres a la matinada del dissabte, la nit del dissabte a la matinada del diumenge i la nit de la vigília dels festius a la matinada dels festius.

A partir de l'hora límit de tancament no es pot permetre l'accés de cap persona usuària o consumidora, no es pot servir cap consumició, ha de deixar de funcionar la música, han de cessar totes les activitats recreatives o d'espectacle públic que s'estiguin realitzant, s'ha d'encendre tot l'enllumenat interior i s'ha d'informar el públic que ha arribat l'hora de tancament i que disposen d'un màxim de 30 minuts per sortir, si

**Ajuntament
del Vendrell**

l'aforament màxim autoritzat és de fins a 500 persones, o de 45 minuts, si l'aforament màxim autoritzat és de més de 500 persones. Un cop transcorregut aquest període, el personal del titular de l'establiment o de la persona organitzadora de l'espectacle públic o activitat recreativa ha de demanar que surti de l'establiment el públic que resti a l'interior.

TIPUS ESTABLIMENT	HORARI D'APERTURA	HORARI TANCAMENT	DIVENDRES, DISSABTES I VIGILIES FESTIUS	PERÍODES VACANCES	PERÍODES VACANCES DIVENDRES, DISSABTE I VIGILIES FESTIUS	CAP D'ANY
DISCOTECA	17,00 hores	05,00 hores	06,00 hores	05,45 hores	06,45 hores	06,30 hores

Activitats amb aforament màxim de 500 persones: 30 minuts a partir de l'hora de tancament

SUPÒSITS HORARIS ESPECIALS EN PERÍODES DE VACANCES

- A) Dijous a dilluns de Setmana Santa
- B) Dijous a dimarts de Carnestoltes
- C) Del 21 de desembre al 6 de gener, EXCEPTE LA NIT DE CAP D'ANY (té una regulació específica)
- D) De l'1 de juny al 15 de setembre
- E) Festes locals o patronals de cada municipi. Aquesta ampliació no es podrà fer en els períodes que fan referència les lletres A) fins la D), ni la nit de Cap d'any
- F) Esdeveniments de caràcter firal, certaments, exposicions, revetlles populars que estiguin qualificats d'interès turístic pel propi ajuntament. Aquesta ampliació no es podrà fer en els períodes que fan referència les lletres A) fins a la D), ni la nit de Cap d'any

10.- PLAQUES O RÈTOLS NORMALITZATS.

Els establiments, els espectacles públics i les activitats recreatives han de disposar dels rètols o de les plaques normalitzades següents, sens perjudici dels altres que estableixi la normativa específica vigent:

- a) D'identificació i d'informació, col·locats a l'exterior del local o del recinte on aquests es realitzen, en un lloc visible per a tothom proper a l'entrada principal, que ha de contenir les dades següents: denominació de l'establiment, espectacles o activitats recollides a la llicència, autorització o comunicació prèvia, horari d'obertura i de tancament al públic, i aforament autoritzat del local.
- b) D'informació de l'exercici del dret d'admissió i de les condicions objectives d'accés, en el cas dels establiments i espais oberts al públic que vulguin exercir el dret d'admissió.
- c) D'informació amb l'avis sobre els nivells sonors a l'interior del local d'acord amb la normativa aplicable.
- d) D'informació del control d'aforament autoritzat, i de l'ús de càmeres de seguretat, si s'escau.
- e) De disposició al servei del públic assistent de fulls de denúncia/reclamació.
- f) De prohibició d'entrada de menors, quan escaigui.



Així mateix, han de disposar de les plaques o rètols normalitzats previstos per la normativa en matèria de salut, pel que fa a la venda i consum de tabac i begudes alcohòliques.

Les plaques o rètols normalitzats previstos pels paràgrafs anteriors s'han de redactar, d'acord amb la normativa de política lingüística, en tot cas en català, sense perjudici que el titular en vulgui disposar també de redactades en altres llengües, i s'han de confeccionar i col·locar de conformitat amb els criteris que estableix l'annex IV Del decret 112/2010, tenint en compte la normativa específica aplicable per raó de la matèria.

11.- ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL.

D'acord amb l'art 77 i següents del decret 112/2010, l'establiment està obligat a tenir una pòlissa de responsabilitat civil d'una quantia mínima de 1.200.000 € (Art 80 decret 112/2010).

Caldrà presentar una declaració responsable de la persona titular de l'activitat on faci constar el compromís de contractació d'una assegurança de responsabilitat civil.

C.- ASPECTES RELACIONATS AMB LA PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

D'acord amb el decret 176/ 2009 de 10 de novembre que desenvolupa la llei 16/2002, l'activitat llinda amb la zona B1: Coexistència de sòl d'ús residencial amb activitats i/o infraestructures de transport existents, i amb la zona de sensibilitat acústica alta, A4: Predomini del sòl d'ús residencial.

Els propietaris del local seran directament responsables del comportament sorollós dels seus clients dins l'establiment o les zones d'accés.

Atès que en la sala de ball es poden sobrepassar el 90 dB(A), caldrà que a les seves entrades hi hagi un rètol o placa que adverteixi d'aquest fet.

D'acord amb l'article 34 del Decret 112/2010, de 31 d'agost pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives els establiments oberts al públic destinats a espectacles musicals o a activitats musicals han de tenir instal·lat un limitador de so amb registrador, per tal d'assegurar que no se sobrepassen els valors límits establerts a la normativa de contaminació acústica o a les ordenances municipals.

**Ajuntament
del Vendrell**

En data de 12 de juliol de 2007 els Serveis tècnics municipals (Acord Junta de Govern local de 13/08/2007) emeten informe de les característiques tècniques dels limitadors-enregistradors per aquests tipus d'establiments.

D'acord amb aquest informe el limitador-enregistrador de sorolls ha de complir, com a mínim, els requeriments següents:

1. Permetre programar els límits d'emissió a l'interior de l'activitat, i la immissió a l'habitatge més exposat o a l'exterior de l'activitat per als diferents períodes horaris.
2. Disposar d'un micròfon extern que reculli el nivell sonor dins del local. Aquest dispositiu estarà degudament calibrat amb l'equip electrònic per detectar possibles manipulacions i se n'ha de poder verificar el seu funcionament correcte amb un sistema de calibració.
3. Permetre programar horaris d'emissió musical diferents per a cada dia de la setmana (hora d'inici i hora d'acabament), i introduir horaris extraordinaris per a festivitats determinades (Cap d'Any, Sant Joan, etc.).
4. Accedir a la programació d'aquests paràmetres ha d'estar restringit als tècnics municipals autoritzats, mitjançant sistemes de protecció mecànics o electrònics (paraula de pas).
5. Guardar, per part de l'equip un historial on aparegui el dia i l'hora quan es van realitzar les últimes programacions en format [any: mes: dia: hora].
6. Emmagatzemar, mitjançant suport físic estable, els nivells sonors (nivell de pressió sonora continu equivalent amb ponderació freqüencial A) i de les possibles manipulacions esdevingudes amb una periodicitat programable entre 5 i 15 minuts. L'equip limitador ha de permetre emmagatzemar aquesta informació de com a mínim, tres mesos.
7. Disposar d'un sistema de verificació que permeti detectar possibles manipulacions tant de l'equip musical com de l'equip de limitació, i si aquestes es realitzessin quedarien emmagatzemades en una memòria interna de l'equip.
8. Poder detectar altres fonts que puguin funcionar de manera paral·lela a/als equip/s limitat/s.
9. Disposar de sistema de precintat de les connexions i del micròfon. Cal instal·lar-lo i avisar a aquesta administració un cop instal·lat per procedir-ne al precinte
10. Disposar d'un sistema que impedeixi la reproducció musical i/o audiovisual en el cas que l'equip limitador es desconnecti de la xarxa elèctrica i/o del sensor.
11. Sistema d'accés a l'emmagatzematge dels registres en format informàtic per part dels serveis tècnics municipals o d'empreses degudament acreditades per l'ajuntament. Cal aportar la web i les claus d'accés a aquesta administració.
12. Disposar d'un sistema telemàtic per a la visualització de les dades en temps real. Cal aportar la web i les claus d'accés d'aquesta administració.
13. Disposar d'un visualitzador lluminós extern que permeti observar, des de l'altre punt del local i en temps real, el nivell de pressió sonora mesurada junt amb el nivell d'atenuació aplicat pel limitador



**Ajuntament
del Vendrell**

S'estableix com a referent un nivell de pressió sonora límit de pressió sonora de 94 dB (A).

L'ajuntament, en cas de queixes o denúncies veïnals, podrà exigir, com a mesura correctora, la reducció del límit de pressió sonora establert. Les despeses que se'n derivin d'aquesta mesura correctora aniran a càrrec del titular de l'activitat.

Caldrà presentar les següents certificacions tècniques:

1. Caldrà presentar un certificat tècnic emès pel personal acreditat de l'empresa que instal·li l'equip limitador-enregistrador que acrediti que s'ha programant l'esmenat equip amb totes les dades relatives a la instal·lació de l'equip (fotos d'ubicació de l'equip, tipus de caixes acústiques, relació d'equips de so, posició del micròfon ubicats en plànols signats per un tècnic competent), en concret a les freqüències de 63 i 125 Hz, als nivells sonors màxims permesos a l'interior del local i que no es sobrepassen, en ambient exterior i interior i en horari nocturn, els valors límits permesos establerts en el decret 176/2009 de 10 de novembre que desenvolupa la llei 16/2002. Caldrà indicar el tipus, model i característiques de limitador-enregistrador instal·lat i que aquest s'adequa als requeriments mínims exigits.
2. Certificació tècnica realitzada per una entitat ambiental de control acreditativa conforme després de realitzar, in situ, dins dels receptors més propers que hi puguin estar afectats (per determinar aquests punt més sensibles, l'entitat s'ha de posar en contacte amb l'ajuntament perquè els hi pugui facilitar les dades), els mesuraments d'immissió, en ambient exterior i interior produïts per l'activitat, es certifica que els nivells d'avaluació obtinguts en horari nocturn i vespre no superen el valors límits permesos en la llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica i el decret 176/2009 de 10 de novembre que desenvolupa la llei 16/2002.
3. Contracte de verificació anual del correcte funcionament de l'equip. En aquesta verificació en comprova, amb un calibrador tipus I, la sensibilitat del micròfon i es recalibrar tot el sistema. S'ha d'emetre un informe amb els resultats d'aquest servei i que es presentarà en l'Ajuntament anualment.

D.- ASPECTES RELACIONATS CONTRA LA CONTAMINACIÓ LUMÍNICA.

Per la il·luminació exterior instal·lada:

- En la discoteca (façana frontal i lateral de l'edifici: 4 projectors asimètrics tipus LED.
- En l'aparcament: columnes projectors d'il·luminació tipus vertical, enfocat per sota de l'horitzontal.
- En cas que en un futur se'n instal·li alguna més.



**Ajuntament
del Vendrell**

- No s'admetrà el funcionament en horari de nit de rètols únicament de caràcter comercial o publicitari, en cas que s'instal·lin aquests.

Caldrà presentar:

- En el control inicial i periòdics s'ha d'incloure el projecte o memòria les característiques de la il·luminació exterior instal·lada, d'acord amb l'annex I del Decret 190/2015: tipus de làmpades dia i nit, flux lluminós superior vespre i nit, intrusió lumínica en horari vespre i nit, intensitat lluminosa màxima (cd), luminància màxima (cd/m²) en cas de rètols de caràcter comercial o publicitari, amb un certificat que acrediti i justifiqui el compliment del Decret 190/2015, de 25 d'agost, que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.

F.- ASPECTES RELACIONATS AMB LA GESTIÓ DE RESIDUS/ ABOCAMENT D'AIGÜES RESIDUALS

Condicions específiques referents a la gestió de residus_

- La gestió dels residus generats per l'activitat s'haurà d'ajustar a les prescripcions establertes en el Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus pel que fa a la tramitació de les fitxes d'acceptació i fulls de seguiment.
- Els residus s'hauran de gestionar d'acord amb la normativa d'aplicació, recollint-los i emmagatzemant-los de forma selectiva, en contenidors o espais habilitats, i correctament identificats amb el tipus de residus que continguin. En cap cas es barrejaran residus de diferent naturalesa, i tampoc es podran abocar a la xarxa de clavegueram.
- En els controls inicial i periòdics caldrà comprovar la gestió correcta de tots els residus que genera i/o gestiona l'activitat.
- L'activitat complirà la llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.

Condicions específiques referents als abocaments d'aigües residuals:

Per l'obtenció del Permís d'abocament d'aigües residuals mitjançant vehicles cisterna la sol·licitud es formularà d'acord amb l'article 39 del Reglament de l'ús i els abocaments d'aigües residuals al sistema públic de sanejament del Consell Comarcal del Baix Penedès.

G.- PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS.

Les instal·lacions de protecció contra incendis es mantindran d'acord amb l'establert en el vigent reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis, aprovat Real Decret 513/2017, de 22 de maig.



**Ajuntament
del Vendrell**

Es donarà compliment a la ITC-BT-28 del vigent reglament electrotècnic de baixa tensió en quan a les instal·lacions de locals de pública concurrència.

L'establiment donarà compliment a l'accessibilitat de barreres arquitectòniques, d'acord amb la legislació vigent.

Les instal·lacions hauran de ser projectades, instal·lades, utilitzades i mantingudes de manera que no comprometin la seguretat de les persones, dels béns o del medi, es complirà l'establir a la Llei 13/1987, de seguretat de les instal·lacions industrials.

En qualsevol moment es podrà requerir a la titularitat de la instal·lació, una acta de revisió de les instal·lacions, subscripta per un tècnic competent o per una entitat col·laboradora acreditada de l'administració.

Qualsevol modificació de l'establiment efectuada a l'establiment obert al públic, ja sigui per motius de transformació, adaptació, reforma, canvi d'emplaçament, ampliació o reducció, respecte a la documentació tècnica presentada, quedarà sense efecte, per la qual cosa serà objecte d'una nova tramitació de llicència per part del titular.

El Vendrell, a data de la signatura electrònica
L'enginyera municipal